



Esclarecimentos - Processo 06/2026 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIAO - O S

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/06/2026 08:09	Surgiu uma dúvida com relação as equipamentos de ar condicionados: São estes com ou sem instalação?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
18/06/2026 11:25	Prezado. Conforme objeto do edital, será somente aquisição, não está incluso a instalação.		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/06/2026 15:55	ITEM 06 – Sr. Pregoeiro, considerando que o edital estabelece tensão de alimentação de 220 V, solicitamos esclarecer se serão aceitos equipamentos com alimentação elétrica monofásica, desde que atendam integralmente às demais especificações técnicas exigidas para o Item 06.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
24/06/2026 13:52	Prezado, informamos que não serão aceitos equipamentos com alimentação elétrica monofásica para o Item 06, pois conforme consta no descritivo do item, o equipamento deverá possuir, dentre outras características, alimentação elétrica trifásica e tensão de 220 volts. Dessa forma, a exigência de alimentação trifásica constitui requisito técnico obrigatório, devendo ser integralmente atendida. Assim, serão consideradas compatíveis com as especificações do edital apenas as propostas que ofertarem equipamentos com alimentação 220 V trifásica, em conformidade com o descritivo estabelecido para o Item 06.		Não há arquivo anexado.